

**ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЦИЋ „
ЦРВЕНКА, ТРГ ДУШКА ТРИФУНОВИЋА 7
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 6 / 2017**

БРОЈ : 522 / 01-01

ДАНА : 11.09.2017.

ДРУШТВО "ТИПО КОТЛОГРАДЊА"

11210 Београд, Палилула, Грге Андријановића бр. 27

Предмет : одговор на питања потенцијалног понуђача јавна набавка 6/2017

Питање :

1.- на страни 7. конкурсне документације у тачки III-2, додатни услови а што се тиче кадровског капацитета, захтева се да Понуђач мора да буде овлашћени сервисер за опрему коју нуди и да поседује овлашћење министарства енергетике Републике Србије односно Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине да може да врши прегледе и одржавање унутрашњих гасних инсталација.

1. Молимо Вас да нам појасните зашто се захтева да Понуђач поседује тражено овлашћење за вршење прегледа и одржавања гасних инсталација када то није предмет јавне набавке већ замена неисправног котла и пратећег диктир система?

Одговор :

На страни 7/41 и 8/41 брише се услов и доказивање услова „ да понуђач мора бити овлашћени сервисер опреме коју нуди „ . Услов и доказивање услова „ и да поседује овлашћење министарства енергетике Републике Србије односно Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине да може да врши прегледе и одржавање унутрашњих гасних инсталација “ остаје из разлога што се врши демонтажа и поновна монтажа постојећег гасног горионика и припадајуће гасне инсталације где се након извршења монтаже мора извршити испитивање гасне инсталације, подешавање рада горионика и испитивање квалитета сагоревања у новом котлу што може да врши предузеће овлашћено за ту врсту посла.

Питање :

2. -На страни 23 и 25 у обрасцу структуре цена захтева се ЦЕ сертификат уз котао. Молимо Вас да нам појасните зашто се захтева СЕ ознака за производ, када је СЕ знак обавезан за производе из земље чланица ЕУ ,

„ СЕ знак ставља се на:

све нове производе који се продају на територији Европске уније (произведене у Европској унији или трећим земљама),

производе који се већ налазе на тржишту Европске уније, али су знатно модификовани тако да се могу сматрати новим производима,

половне (коришћене) производе који су увезени из неке од трећих земаља."

На тржишту Републике Србије се користи ЗА знак па Вас молимо да то измените.

Одговор :

Како се ради о топловодном котлу а не о котлу и опреми под притиском (парни котао) ознака кавалитета СЕ остаје захтевани услов.

Питање :

3.- На страни 11, конкурсне документације захтева се да Рок извршења услуга не може бити дужи од 7 (седам) календарских дана од потписивања уговора.

Рок за израду је нереално кратак.

По ЗЈН; Члан 10 - Начело обезбеђивања конкуренције – „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.“

Одговор :

Како се ради о котларници која греје простор две школе , вртић и спортску халу а узимајући у обзир целокупно време реализације јавне набавке и предвиђене послове наручилац задржава своје право на послатављени услов везано за рок .

Питање :

4.- На страни 5, конкурсне документације, у тачки II.2., тражи се котао „тропромајни, две промаје у реверзибилној пламеној цеви, трећа у цевном снопу“

Котао са две промаје у реверзибилној пламеној цеви, трећа у цевном снопу је котао са повратним пламеном и није тропромајни.

Молимо Вас да прецизирате Ваш захтев, да ли се тражи котао са повратним пламеном или тропромајни?

Одговор :

Одговор : како се ради о котларници која има два идентична упарена топловодна котла што се може и видети приликом обиласка локације што је и обавеза за понуђача прецизирано се дефинише да се ради о топловодном котлу са повратним пламеном који има две промаје у реверзибилној цеви и трећу промају у цевном (димоводном) снопу.

У смислу члана 63. став 5. ЗЈН , с обзиром да се наведена измена конкурсне документације врши осам или мање дана пре истека рока за подношења понуда, ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење понуда који је одређен у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији за три дана . РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 15.09.2017. године до 12,00 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ